

新海瓦斯股份有限公司

家庭用戶管線定期檢查紀錄表

冊別號碼：

序號：

姓名		用戶號碼		用戶電話	
				行動電話	
				前次檢查日期	
地址				檢查日期	年 月 日
				進入時間	時 分
				離開時間	時 分
裝置日期		表型		表號	
裝表日期					
				指針度數	
					備註
檢查項目		檢查方法	狀況記載		
專用表外管線	管線位置、外觀	目視及量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 被包覆 <input type="checkbox"/> 在裝潢內 <input type="checkbox"/> 在天花板 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕(在____) <input type="checkbox"/> 漏氣(在____) <input type="checkbox"/> 異常_____		
計量表	表位	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 被遮蔽 <input type="checkbox"/> 位置不適當，在()浴廁內 ()臥室內 <input type="checkbox"/> _____		
	外觀	目視	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 應換表，()腐蝕 ()視窗損壞 ()表故障 ()計數器不清 <input type="checkbox"/> 封鉛脫落 <input type="checkbox"/> _____		
表內管線	管線位置、外觀	目視及量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 被包覆_____		
			<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 生鏽 <input type="checkbox"/> 腐蝕(在____) <input type="checkbox"/> 被改裝旁接		
各項開關	計量表前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 被遮蔽 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 現場修復		
	台爐前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 未裝設開關 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> 未符合規範		
	熱水器前	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 未裝設開關 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> 未符合規範		
	其他	操作	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 功能異常 <input type="checkbox"/> 未裝設開關 <input type="checkbox"/> 位置不當 <input type="checkbox"/> 未符合規範		
安全距離	計量表與發熱物體	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近發熱物體(<30cm)		
	表內管與發熱物體	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近發熱物體(<20cm)		
	爐具與其他可燃物距離	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近可燃物<20cm)		
	管線與電源線	量測	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 太接近電源線(<15cm，有絕緣被覆者不在此限)		
氣密檢查	氣密性	<input type="checkbox"/> 發泡劑觀測 <input type="checkbox"/> 微壓力計量測 <input type="checkbox"/> 雷射偵測器 <input type="checkbox"/> 瓦斯檢測器 <input type="checkbox"/> 微電腦表偵測	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，位置在()表前閥 ()計量表 ()表內管線 ()台爐前閥 ()熱水器前閥 ()其他開關_____		
其他	<input type="checkbox"/> 無異常 <input type="checkbox"/> 加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞_____				
	<input type="checkbox"/> 其他需改善項目(見改善建議通知單)				
檢查結果	1. <input type="checkbox"/> 以上檢查結果皆合格 2. 檢查狀況如上，如有缺失，另開立「用戶天然氣管線定期檢查改善通知單」簽收。 3. 其他建議事項：_____			用戶簽名	
註記	<input type="checkbox"/> 用戶不在 <input type="checkbox"/> 拒檢 <input type="checkbox"/> 拒簽 <input type="checkbox"/> 拒絕止漏 <input type="checkbox"/> 地址錯誤 <input type="checkbox"/> 房屋改建 <input type="checkbox"/> 空戶 <input type="checkbox"/> 計量表被變動 <input type="checkbox"/> 無表				

本紀錄表保存5年

定檢員：