



新海瓦斯股份有限公司

用戶管線定期檢查改善建議通知單

第二聯：用戶聯

用戶號碼	姓名	電話	檢查日期	年	月	日
專用表 外管	<input type="checkbox"/> 被包覆 <input type="checkbox"/> 裝潢內 <input type="checkbox"/> 天花板內等掩蔽天然氣管線致無法維護，應立即改善。 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 生鏽需保養 <input type="checkbox"/> 腐蝕需更換 <input type="checkbox"/> 漏氣需更換 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
計量表	<input type="checkbox"/> 被遮蔽不能維護或抄表 <input type="checkbox"/> 在浴廁 <input type="checkbox"/> 在臥室 <input type="checkbox"/> 其他：_____等，請立即拆除遮蔽物或遷移表位； <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 視窗損壞 <input type="checkbox"/> 計數器不清應換表； <input type="checkbox"/> 封鉛脫落					
緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 未實施定期保養檢查 <input type="checkbox"/> 定期保養檢查有缺失，應立即改善。					
表內管線	<input type="checkbox"/> 固定不良需加強固定 <input type="checkbox"/> 被包覆 <input type="checkbox"/> 生鏽需保養 <input type="checkbox"/> 腐蝕需更換 <input type="checkbox"/> 被改裝旁接 <input type="checkbox"/> 其他：_____等 <input type="checkbox"/> 漏氣應於 月 日前改善。					
各項 開關	<input type="checkbox"/> 表前總開關 ϕ _____，被遮蔽住不能操作，請立即移開或拆除遮蔽物； <input type="checkbox"/> 無把手 <input type="checkbox"/> 生鏽需保養 <input type="checkbox"/> 功能異常需更換 <input type="checkbox"/> 現場修復。					
	<input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> 其他開關功能異常，應立即換新。					
	<input type="checkbox"/> 台爐前 <input type="checkbox"/> 熱水器前 <input type="checkbox"/> 其他爐具前未設置開關，應立即補裝。					
	<input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> 其他爐具前閥位置不適當或有障礙物，應立即改善。					
	<input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> 其他開關不符合規範，應立即改善。					
安全距離	<input type="checkbox"/> 計量表與發熱物體距離過近 (<30cm)，應立即改善。 <input type="checkbox"/> 表內管與發熱物體距離過近 (<20cm)，應立即改善。 <input type="checkbox"/> 爐具與其他可燃物距離 (<20cm)，應立即改善。 <input type="checkbox"/> 管線與電源線距離過近 (<15cm)，應立即改善。					
氣密檢查	有漏氣情形，位置在 <input type="checkbox"/> 表前閥 <input type="checkbox"/> 計量表 <input type="checkbox"/> 表內管 <input type="checkbox"/> 台爐前閥 <input type="checkbox"/> 熱水器前閥 <input type="checkbox"/> 其他開關 <input type="checkbox"/> _____					
其他	<input type="checkbox"/> 台爐軟管漏氣關閉開關 <input type="checkbox"/> 熱水器軟管漏氣關閉開關 <input type="checkbox"/> 其他_____漏氣關閉開關。 <input type="checkbox"/> 器具裝置之環境有通風不良之虞，建議改善。 <input type="checkbox"/> 室內未裝排氣管， <input type="checkbox"/> 浴廁、臥室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 陽台加窗之室內；熱水器 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 強排 <input type="checkbox"/> 表內管線未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第七條規定，得停止供氣並得拆除計量表，請儘速洽本公司或合格公用天然氣導管承裝業辦理表內管之裝設或變更工程，以維管線使用安全。					
以上共 _____ 項缺點，請參閱上表 <input type="checkbox"/> 打 \checkmark 處，事關 貴用戶及公共安全，請務必速予處理或向本公司辦理申請改善(依現場狀況收取費用)，俾免發生危險。 註：使用天然氣時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒；詳閱背面說明。						
用戶簽章 _____						

申訴電話(查詢專線)：02-29921030*7104、7109

檢查員：

審核：

致： 貴用戶

鑑於近年來發生一氧化碳中毒事故，已造成多人傷亡。為強化燃氣熱水器使用安全，經發現貴府燃氣熱水器裝置不當且環境通風不良，稍有不慎，易發生一氧化碳中毒。敬請儘速委由合格燃氣熱水器承裝業遷移，或更換貴府燃氣熱水器，以確保府上居家安全。

即頌 歲祺

新北市政府消防局
新海瓦斯股份有限公司

關心您

防災對策

更換為
強制排氣式熱水器

遷移或更換
熱水器至屋外

更換為電熱水器
或太陽能熱水器

燃氣熱水器及其配管施工標籤	
承裝業者名稱	○○廚具行
承裝業者 電話及地址	02-8951XXXX 新北中板橋區XX路○○號
技師士姓名	王○○
施工內容	熱水器及排氣管
施工日期	104年2月

安裝後須貼上
施工標籤貼紙



「燃氣熱水器 & 一氧化碳中毒」相關資訊

請上新北市政府消防局網站(<http://www.fire.ntpc.gov.tw>)查詢

廣告